



LUČKA UPRAVA RABAC

AUTORITÀ PORTUALE RABAC

ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN

Klasa: 351-01/18-01/1
Ur.broj: 2163/1-17-01-18-1
Rabac, 14. veljače 2018.

Primljeno:	15-02-2018	
Klasifikacijska oznaka	Org. jcd.	
	01	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Grad Labin
Ured Grada

PREDMET: Vijećničko pitanje

Poštovani,

Vezano na Vaš dopis Klase: 021-05/1-02/39, Urbroj: 2144/01-01-17-1, od 5. prosinca 2017. g., primljenog 31.01.2018., obavještavamo Vas da je na osnovu Čl. 15 Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvar, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama (NN 51/05, 127/10, 34/13, 88/13), Lučka uprava Rabac donijela Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može ući u luku i mjesta u lukama u nadležnosti Lučke uprave Rabac na kojima će se rukovati opasnim tvarima (Pravilnik). Tim su Pravilnikom luke Rabac i Plomin Luka predviđene za ukrcaj pogonskog goriva. Međutim, nakon provedenog inspekcijskog nadzora utvrđene su razne manjkavosti, zbog kojih Pravilnik nije dobio suglasnost Sektora za Inspekcijske poslove MUP-a.

Svi nedostaci uočeni inspekcijskim nadzorom provedenim zbog traženja suglasnosti na Pravilnik uklonjeni su osim manjkavosti protupožarnog cjevovoda. Naknadnim kontaktom sa Inspektoratom, utvrđen je još jedan ogroman nedostatak, a to je blizina naseljenih zgrada. Prema Čl.73, koji se vezuje na Čl.64 gore navedenog Pravilnika, mjesto rukovanja zapaljivim tekućinama mora biti udaljeno od naseljenog objekta najmanje 200 m, a to u Rapcu nije slučaj.

Vodovod Labin d.o.o. se obvezao ukloniti nedostatke na mreži, čim bude dobivena građevinska dozvola za taj projekt.

Ranije je LU Rabac zatražila od MUP-a, postupanje po Čl. 7, Pravilnika, u skladu s kojim je moguće **iznimno** odobriti rukovanje opasnim tvarima, uz suglasnost MUP-a. Traženu suglasnost LU nije dobila iako je predložila angažman interventnog vatrogasnog vozila JVP Labin na mjestu ukrcaja goriva, za što je zapovjednik JVP dao pristanak.

Što se tiče udaljenosti najbližeg naseljenog objekta, koja mora biti veća od 200 m, LU

Rabac je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture poslala prijedlog izmjene pravilnika, na način da stavku 1. iz Članka 64. Pravilnika iz Članka 1. ovog Zaključka, brojka 200 zamjeni brojkom 40, te da tako izmijenjeni stavak glasi:

"Mjesto rukovanja plinovima mora biti udaljeno od najbližeg naseljenog objekta najmanje 40 m."

Molim Vas da primite na znanje da se prema Čl.73 navedenog Pravilnika, za rukovanja zapaljivim tekućinama primjenjuje Čl.64, stavak 1., u kojem piše slijedeće:

"Mjesto rukovanja plinovima mora biti udaljeno od najbližeg naseljenog objekta najmanje 200 m."

Osim pokušaja promjene navedenog Pravilnika, počeli smo tražiti zainteresirane tvrtke, koje bi uzele koncesiju za benzinsku postaju u luci Rabac, te trenutno intenzivno radimo na tome.

Zaključno, dok nam MUP, PU Istarska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova ne bude dao suglasnost, Lučka uprava Rabac ne može dati dozvolu za pretakanje goriva u luci Rabac.

Zahvaljujemo na suradnji!

Ravnateljica:

Antonela Mohorović Kožuh

