



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN

**Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,  
Gradskog vijeća i opće poslove**

Klasa: 021-05/19-02/35

Urbroj: 2144/01-01-19-2

Labin, 1. srpnja 2019.

**PREDMET: Vijećničko pitanje – odgovor, daje se**

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2019. godine postavila drugo vijećničko pitanje:

„Proteklih godina, uslijed povećanja mutnoće izvora F. Gaja i Kokoti (zbog povećanih količina oborina) nije bilo potrebe za priključivanjem na izvor Rakonek, jer se Labin i Labinština izvukla sa vlastitim izvorima i Labinština je stalno na mreži imala zdravstveno ispravnu vodu.

Ova rečenica je ujedno vaš citat iz Zapisnika sa 24. redovne sjenice iz 2016.g.

S obzirom da se izvor Kožljak koristi manje od dopuštenog, postavljam pitanje:

**Koliko se vode kupilo u 2019.g. (u kubicima i po cijeni) priključivanjem na izvor Rakovnik, te zbog čega se nisu koristili izvor Kožljak i ostali izvori kao proteklih godina – da li je to isplativije i da li je bolja voda iz Rakovnika?**

I jedno retoričko pitanje – bolje je kupiti vodu i ulagati u priključke tuđih izvora nego u infrastrukturu u svojoj zajednici – gledano dugoročno i za javne potrebe?!”

**Odgovor** je na sjednici Vijeća dao Dino Škopac, direktor TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin:

„Što se tiče mutnoće i vremenskih prilika i neprilika koje su je uzrokovale, svih ovih godina se borimo s mutnoćama jer smo na takvom području i takav smo karakter vodovoda i imali smo pročišćavanja vode. Sada je još zakonska granica mutnoće 4 NTU-a, a nagovještaj EU je da će se ta granica smanjiti na 1 i 0,5 NTU-a u budućem razdoblju od 2023 do 2025/6. kada će biti vrijeme privikavanja cijele Europske unije. Vodovod Labin se na vrijeme pripremio na situacije kada mutnoća postigne takve razmjere i da se ne bi s time borio uložio je u crpnu stanicu na području Vodovoda Pula, izvor Rakonek i na dodatni cjevovod kako bi imali još jednu varijantu kada dolazi do mutnoće. Znamo da smo nekada imali i obvezu prokuhanja vode, bile su cisterne s vodom itd., toga zadnjih godina više nema i nije potrebno. Što se tiče vode i njenog cirkuliranja po Istri, vodoopskrbni plan Istarske županije upravo predviđa bolje povezivanje svih vodovoda i svih izvorišta kako bi se voda koristila tamo gdje treba kada treba, naime, voda ne poznaje administrativne granice, npr. Buzetski vodovod radi na povezivanju svojih izvora, Buzet i Pula su povezani s Brtoniglom, a Vodovod Labin je povezan s Vodovodom Pula s obzirom da dijelimo Dolinu Raše. Cifra u kubicima oko 40000 kubika puta 2,00 kune je ono što se ove godine kupilo od Vodovoda Pula uslijed 2 ili 3 mutnoće i za to vrijeme nismo imali troškove vlastite proizvodnje. Što se tiče opaske da je bolje kupiti vodu tj. uložiti u tuđe izvore nego koristiti vodu iz naših izvora, ističem da svaki izvor vode tj. vrelo ima

svoju izdašnost koja ovisi o vremenskim prilikama. Iz svih naših izvora zna isticati voda, a ti izvori znaju i biti manjkavi i zato imamo na raspolaganju preko 300 l u sekundi nominalne vrijednosti dok nam je npr. po ljeti kada ima manje dotoka i manje padalina dovoljno 140 l/sec. Također, pred nama je i reorganizacija vodnog sektora, a kada se radi vodoopskrbni plan onda se ne gleda granica općine, grada, županije, nego se voda dovodi tamo gdje je potrebna.“

Sa poštovanjem,

v.d. Pročelnica  
Loreta Blašković,v.r.